

PRÜFBERICHT TEST REPORT

PB-Hoch-150437-3

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN EN ISO 11925-2¹⁾
on the reaction to fire according to DIN EN ISO 11925-2¹⁾

Auftraggeber
applicant

Lahnau Akustik GmbH
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1
D-35633 Lahnau

Auftragsdatum
date of request

31.03.2015

Probeneingang (Inst. Hoch)
sample receipt (Lab. Hoch)

02.04.2015

Probenahme
sampling

durch den Auftraggeber
by the company

Art des Prüfmaterials
description of the material

- Absorptionsplatte (Spanplatte)
- absorption board (particle board)

Bezeichnung des Prüfmaterials
name of the material

„Variantex natur“

Inhalt des Antrages
the request

Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN ISO 11925-2
prove of the fire behaviour in accordance with DIN EN ISO 11925-2

Geltungsdauer des Prüfberichtes
validity of the test report

30.04.2020

Ergebnisse

results

**Bei allen Proben wird die Messmarke nicht erreicht.
Es tritt kein brennendes Abtropfen / Abfallen auf.**
(Beflammungsdauer 30 s, Beobachtungsdauer 60 s)
*At none of the samples the flame tip reaches the mark of
measurement. None of the tests shows burning droplets.
(flame exposure period 30 s, test duration 60 s)*

Dieser Prüfbericht umfasst 4 Seiten. / *This test report includes 4 pages.*

¹⁾ DIN EN ISO 11925-2 (02-2011)